



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Ростовской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: 344003 г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11
Телефон: 8(863) 240-67-66, факс: 8(863) 280-86-69, E-mail: gumchsro@donpac.ru;
«Единый «телефон доверия» 8(863)239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Азову
пер. Красноармейский, 97, г. Азов, Ростовская область, 346780
Телефон: (86342) 4-01-61, факс: (86342) 4-01-61, E-mail: ond_azov@mail.ru

Предписание № 23/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 34 г. Азова**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной** проверки, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского района по пожарному надзору начальником ОНД и ПР по г. Азову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы В. В. Выриковым от 24.02.2021 № 23, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. 09.03.2021; с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. 17.03.2021 проведена **плановая выездная** проверка в отношении: МБДОУ детский сад № 34: Ростовская область, г. Азов, ул. Куйбышева, 63/30.

Должностные лица, проводившие проверку:

Засыпка Петр Алексеевич – заместитель начальника ОНД и ПР по г. Азову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ детский сад № 34 г. Азова Личман Тамара Григорьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1 этаж				

1.	Присвоить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности помещению щитовой (помещение № 68 согласно техническому паспорту МБДОУ детский сад № 34 г. Азова)	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	17.08.21	
2.	Разделить коридор и помещение щитовой (помещение № 68 согласно техническому паспорту МБДОУ детский сад № 34 г. Азова) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой (противопожарными сертифицированными дверьми с пределом огнестойкости в соответствии с категорией помещения по взрывопожарной и пожарной опасности)	ст. 4, ст. 89, ч. 6 ст. 134, таб. 28, таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020). п. 25	17.08.21	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших
проверку:


Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Азову
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы



П. А. Засыпка

«17» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующий МБДОУ детский сад № 34 г. Азова
Личман Т. Г.



(подпись)

«17» марта 2021 г.